

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 266/2009 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: 4266

PSČ, obec: 696 55 Kyjov

K.ú., parcelní č.: Bohuslavice u Kyjova,


Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 85,1 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Zemní plyn - 53,6 (94 %)
Elektřina - 3,6 (6 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1,34 W/(m ² .K)	G
Měrná potřeba tepla na vytápění	434 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	672 kWh/(m ² .rok)	G
Vytápění	633 kWh/(m ² .rok)	G
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	31 kWh/(m ² .rok)	D
Osvětlení	8 kWh/(m ² .rok)	E

Energetický specialista: Ing. Jan Bůžek

Osvědčení č.: 1358

Kontakt: penbjambu@gmail.com



Ev. č. průkazu: 804065.0

Vyhotoveno dne: 12.12.2025

Podpis: